

# TTK 165 ECO / TTK 170 ECO / TTK 380 ECO

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
PÁRÁTLANÍTÓ



**Tartalomjegyzék**

**Tudnivalók ennek az útmutatónak a használatához ..... 2**

**Biztonság ..... 3**

**Információk a készülékről ..... 6**

**Szállítás és tárolás ..... 7**

**Szerelés és üzembe helyezés ..... 8**

**Kezelés ..... 11**

**Utánrendelhető tartozékok ..... 15**

**Hibák és zavarok ..... 16**

**Karbantartás ..... 17**

**Műszaki függelék ..... 20**

**Ártalmatlanítás ..... 29**

**Tudnivalók ennek az útmutatónak a használatához**

**Jelképek**



**Veszély**

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy rendkívül gyúlékony gáz miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



**Figyelmeztetés villamos feszültségre**

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy villamos feszültség miatt személyek életét és egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



**Figyelmeztetés**

Ez a figyelmeztetés közepes kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - halálos kimenetelű vagy súlyos személyi sérülés lehet a következménye.



**Vigyázat**

Ez a figyelmeztetés alacsony kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - csekély vagy mérsékelt személyi sérülés lehet a következménye.

**Utalás**

Ez a figyelmeztetés fontos információkra (pl. anyagi károokra) hívja fel a figyelmet, de nem utal veszélyeztetésekre.



**Infó**

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások segítik Önt tevékenységeinek gyors és biztos végrehajtásában.



**Tartsa be az utasítást**

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy figyelembe kell venni az útmutatót.

Ennek az útmutatónak az aktuális változatát és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő linkről tudja letölteni:

TTK 165 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=40461>

TTK 170 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=40716>

TTK 380 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=42742>



## Biztonság

**Olvassa el gondosan ezt az útmutatót a készülék üzembe helyezése/használatára előtt és tartsa az útmutatót mindig a felállítási hely közvetlen közelében, ill. a készüléken!**



### Figyelmeztetés

**Olvasson el minden biztonságtechnikai útmutatót és utasítást.**

A biztonságtechnikai útmutató és utasítások betartásánál elkövetett mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

**Őrizze meg a biztonságtechnikai útmutatót és utasítást a későbbiekre is.**

Ezt a készüléket akkor használhatják gyermekek 8 éves kortól felfelé, valamint csökkent fizikai, szenzorikus vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt vannak, vagy a készülék biztonságos használatáról oktatást kaptak és a használatból eredő veszélyeket megértették.

Gyermekeknek nem szabad játszani a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- Ne üzemeltesse és ne állítsa fel a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben vagy területeken.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív atmoszférában.
- Állítsa fel a készüléket függőlegesen és biztonságosan egy vízszintes és stabil alapfelületen.
- Nedves tisztítás után hagyja megszáradni a készüléket. Ne üzemeltesse azt vizes állapotban.
- Ne üzemeltesse kezelje a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízsugárnak.
- Üzem közben ne takarja le a készüléket.
- Ne üljön rá a készülékre.
- A készülék nem játék. Gyermekeket és állatokat tartson távol tőle.
- Működés közben időnként ellenőrizze a készüléket.
- Ellenőrizze minden használat előtt a készüléket, annak tartozékait és csatlakozórészeit, hogy vannak-e sérülések rajtuk. Ne használjon meghibásodott készüléket vagy alkatrészeket.
- Gondoskodjon arról, hogy minden, a készüléken kívül található villamos kábel védve legyen a sérülésektől (pl. állatoktól). Ne használja soha a készüléket, ha a villamos kábel vagy a hálózati csatlakozó sérült!
- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki függelék adatainak.
- Dugja a hálózati csatlakozódugót szabályszerűen biztosított dugaszolóaljzatba.

- Válasszon hosszabbítót a hálózati csatlakozókábelhez a készülék teljesítményigénye, a kábelhosszúság és a felhasználási cél figyelembe vételével. A hosszabbítókábelt tekerje teljesen le. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- Ne használja soha a készüléket, ha sérülést állapít meg a hálózati csatlakozódugón vagy -kábelben. Ha megsérül a készülék hálózati csatlakozókábele, veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy vevőszolgálatával vagy hasonlóan képzett személlyel ki kell cseréltetni. A meghibásodott hálózati csatlakozókábelek komoly veszélyt jelentenek az egészségre!
- Karbantartási, ápolási vagy javítási munkák előtt úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból., hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, ha nem használja a készüléket.
- Felállításkor tartsa be a minimális távolságot falaktól és tárgyaktól, valamint a tárolási és üzemeltetési feltételeket, a Műszaki függelék szerint.
- Biztosítsa, hogy a levegő belépése és kilépése szabad legyen.
- Biztosítsa, hogy a beszívás oldala szennyeződésektől és laza tárgyaktól mindig mentes legyen.
- Ne dugjon soha tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Ne távolítsa el biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Tartsa a biztonsági jelöléseket, matricákat és címkéket olvasható állapotban.
- A készüléket kizárólag álló helyzetben és kiürített kondenzvíztartállyal, ill. leeresztő tömlővel szállítsa.
- Tárolás vagy szállítás előtt ürítse le az összegyűlt kondenzvizet. Ne igyon belőle. Egészségi veszély áll fenn!
- Kizárólag eredeti tartalékalkatrészeket használjon, mert egyébként nem garantált a működőképes és a biztonsági követelményeknek megfelelő üzemelés.



### Biztonsági útmutató éghető hűtőanyagokkal működő készülékekhez

- Csak olyan helyiségekben állítsa fel a készüléket, amelyekben az esetleg kiszökött hűtőközeg nem gyűlhet össze. Az olyan nem szellőző helyiségeket, amelyekben a készülék telepítése, üzemeltetése vagy tárolása történik, úgy kell kialakítani, hogy az esetleg kiszökött hűtőközeg ne gyűljön össze. Így elkerülhető a hűtőközeg elektromos kályhák, háztartási tűzhelyek vagy más gyújtóforrások által okozott gyulladása miatt fellépő tűz- vagy robbanásveszély.
- Csak olyan helyiségekben állítsa fel a készüléket, amelyekben nincs gyújtóforrás (pl. nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtőkészülék).

- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- A készüléket csak a nemzeti telepítési rendelkezésekkel összhangban telepítse.
- Vegye figyelembe a helyi előírásokat.
- Vegye figyelembe a gázszerelésre vonatkozó nemzeti előírásokat.
- A TTK 165 ECO / TTK 170 ECO készüléket csak 11 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben telepítse, kezelje és tárolja.
- A TTK 380 ECO készüléket csak 14 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben telepítse, kezelje és tárolja.
- Úgy őrizze a készüléket, hogy ne léphessenek fel mechanikus károsodások.
- R290 az európai környezeti előírásoknak megfelelő hűtőközeg. A hűtőkör részeit nem szabad perforálni.
- Vegye figyelembe a maximális hűtőközeg-mennyiséget a műszaki adatok szerint.
- Nem szabad megfúrni vagy megégetni.
- Ne használjon semmilyen tárgyat a leolvasztás gyorsítására, a gyártó által engedélyezettéken kívül.
- Minden személynek, aki a hűtőközegkörön dolgozik, rendelkeznie kell egy bejelentett szerv által kiállított képesítési igazolással, amely egy nemzetközileg ismert eljárás alapján tanúsítja a hozzáértését hűtőközegek biztonságos használatában.
- Szervizmunkákat csak a gyártó adatai szerint szabad végezni. Ha karbantartási és javítási munkákhoz további személyek segítsége szükséges, a munkákat folyamatosan egy éghető hűtőközeg használatáról oktatásban részesült személy felügyelete mellett kell végezni.
- A teljes hűtőközegkör karbantartást nem igénylő, hermetikusan zárt rendszer és csak hűtő- és klímatechnikai szaküzemek vagy a gyártó végezhet rajta karbantartást, ill. javítást.

### Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag a helyiséglevegő szárítására és párátlánítására használja a műszaki adatok betartásával.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik:

- párátlánítás és szárítás:
  - nyersfalazott építményekben
  - helyiségekben pl. vízkár után (vízkárok szanálása)
- a következők állandó szárazon tartása:
  - raktárak, archívumok, laboratóriumok, garázsok
  - hétvégi házak
  - öltözők stb.

A rendeltetésszerű használatától eltérő más alkalmazás helytelen alkalmazásnak számít.

### Észszerűen előre látható helytelen alkalmazás

- Ne állítsa a készüléket nedves, ill. elárasztott aljzatra, pl. padlófelfolyók közelében.
- Ne helyezzen tárgyakat, pl. ruhadarabokat a készülékre.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne használja a készüléket úszómedence, fürdőkád vagy zuhanyozó közvetlen közelében.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne végezzen önhatalmú szerkezeti átalakításokat, valamint rá- és átépítéseket a készüléken.

### Személyi képesítés

Azoknak a személyeknek, akik ezt a készüléket használják:

- tudatában kell lenniük azoknak a veszélyeknek, amelyek elektromos készülékekkel nedves környezetben végzett munka során keletkeznek.
- el kellett olvasniuk és meg kellett érteniük az útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

Csak hűtő- és klímatechnikai szaküzemek vagy a gyártó végezhetnek el olyan karbantartási tevékenységet, amelyhez a készülékház felnyitása szükséges.

### Biztonsági jelölések és táblák a készüléken

#### Utalás

Ne távolítsa el biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Tartsa a biztonsági jelöléseket, matricákat és címkéket olvasható állapotban.

A készüléken a következő biztonsági jelöléseket és táblákat helyeztük el:

#### TTK 165 ECO / TTK 170 ECO

#### WARNING • WARNUNG • ATTENTION

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 11 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 11 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 11 m<sup>2</sup>.



A következő tudnivaló német, angol és francia nyelven található a készüléken:

#### FIGYELMEZTETÉS

A készüléket 11 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.

## TTK 380 ECO

### WARNING • WARNUNG • ATTENTION

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 14 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 14 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 14 m<sup>2</sup>.



A következő tudnivaló német, angol és francia nyelven található a készüléken:

#### FIGYELMEZTETÉS

A készüléket 14 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



#### Tartsa be az utasítást

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy be kell tartani az útmutatót.



#### A javítási útmutató betartása

A hűtőközegkörön ártalmatlanítási, karbantartási és javítási munkákat csak a gyártó előírási szerint és csak képesítési igazolással rendelkező személyek végezhetnek. Megfelelő javítási útmutató kérésre a gyártótól igényelhető.

### Egyéb veszélyek



#### Veszély

##### Propán (R290) természetes hűtőközeg!

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, valamint más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Nem szabad dohányozni.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.



#### Figyelmeztetés villamos feszültségre

Csak meghatalmazott szaküzem végezhet munkát az elektromos alkatrészekben!



#### Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés veszélye!

A készülék víz ellen nem védett.

Áramütés veszélye áll fenn!

Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, amelyekben csöpögő, permetező vagy folyó víz hatolhat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe!



#### Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés veszélye!

Ha a készülék érintkezésbe kerül vízzel, áramütés veszélye áll fenn!

Nem szabad ezt a készüléket zuhanyozó, fürdőkád vagy úszómedence közvetlen közelében használni!



#### Figyelmeztetés villamos feszültségre

A készüléken végzett minden munka előtt távolítsa el a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzattól!

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzattól, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.



#### Figyelmeztetés

A készülék veszélyt jelenthet, ha nem betanított személyek szakszerűtlenül vagy nem a rendeltetésének megfelelően használják! Vegye figyelembe a személyi képesítéseket!



#### Figyelmeztetés

A készülék nem játékszer és gyermekek kezébe nem való.



#### Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

Ne hagyja a csomagolóanyagot gondatlanul szanaszét heverni. Gyermekek kezében veszélyes játékszerré változhat.

#### Utalás

Ne üzemeltesse a készüléket a levegőbeeresztő nyíláson levegőszűrő behelyezése nélkül!

Levegőszűrő nélkül a készülék belseje erősen elszennyeződik. Ezáltal csökkenhet a teljesítmény és a készülék megrongálódhat.

### Magatartás vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Válassza le a készüléket a hálózatról: Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzattól, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
3. Meghibásodott készüléket ne csatlakoztasson ismét a hálózatra.

## Információk a készülékről

### Készülék-leírás

A készülék a kondenzáció elve segítségével helyiségek automatikus páratlanításáról gondoskodik.

A ventilátor a levegőbeengedés nyílásán szívja be a helyiség nedves levegőjét, a levegőszűrőn, az elpárolgatótán és a mögötte lévő kondenzátoron keresztül. A hideg elpárolgatótán a nedves levegő lehűl. A levegőben lévő vízpára kondenzátum, ill. dér formájában lecsapódik az elpárolgatótán lamelláin.

A kondenzátoron a páratlanított, lehűlt levegő kissé megmelegszik és ismét távozik. Az így feldolgozott, szárazabb levegő újra elkeveredik a helyiség levegőjével. A helyiség levegőjének a készüléken keresztül folyó, állandó keringése miatt csökken a páratartalom a felállítási helyiségben.

A levegő-hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően a kondenzált víz állandóan, vagy csak a periodikus leolvasztás alatt, a beépített lefolyócsonkon keresztül az alatta található kondenzvíztartályba csöpög. Ez fel van szerelve egy úszóval a töltési szint mérésére.

A TTK 165 ECO készüléknél a leolvasztás elektronikusan történik keringtető üzemben.

A TTK 170 ECO és TTK 380 ECO készülékek forrógázos leolvasztó automatikával rendelkeznek. Itt a hűtőkör forró gázát aktívan felhasználják a gyors és hatékony leolvasztáshoz. Ezáltal a TTK 170 ECO és TTK 380 ECO készülékek 15 °C alatti hőmérsékleten lényegesen hatékonyabbak.

Ha a töltésszint a kondenzvíztartályban elérte a maximumot vagy a kondenzvíztartály helytelenül van behelyezve, kigyullad a kondenzvíztartály ellenőrzőlámpája (lásd „Készülék bemutatása”). A kompresszor és a ventilátor kikapcsol.

A kondenzvíztartály ellenőrzőlámpája csak a kiürített kondenzvíztartály újbóli behelyezésekor alszik ki.

Igény szerint külső higrosztát csatlakoztatható a TTK 170 ECO és TTK 380 ECO készülékekre a páratartalom szabályozásához. Ezenkívül egy üzemóra-számláló segít betartani a karbantartási határidőket.

A kondenzált víz opcionálisan a kondenzátumcsatlakozóra helyezett tömlő segítségével is elvezethető.


A készülék lehetővé teszi a relatív páratartalom csökkentését akár kb. 30 %-ig.

Az üzem közben fellépő hőkisugárzás miatt a szobahőmérséklet kissé megemelkedhet.


A készülék víz ellen nem védett (IPX0).

### Készülék bemutatása


TTK 165 ECO



TTK 170 ECO




TTK 165 ECO / TTK 170 ECO




### Infó

Az ebben a használati utasításban található ábrák példaként a TTK 170 ECO készüléket mutatják. Az ábrázolt kezelési lépések és magyarázatok azonban a TTK 165 ECO és TTK 380 ECO készülékekre is érvényesek, ha a szöveg nem említi mást.

TTK 380 ECO



TTK 380 ECO



Sz.	Megnevezés
1	szállítófogantyú
2	levegőbeengedés levegőszűrővel
3	kondenzvíztartály (a burkolat mögött)
4	tartólábak
5	levegőkilépő nyílás
6	hálózati kábeltartó
7	szállítókerekek
8	levegőszűrő
9	kondenzvízleeresztő tömlőcsatlakozó
10	be-/kikapcsoló
11	kondenzvíztartály ellenőrzőlámpája
12	üzemóra-számláló
13	csatlakozó opcionális külső higrosztáthoz

## Szállítás és tárolás

### Utalás

Ha a készüléket szakszerűtlenül tárolja vagy szállítja, a készülék megsérülhet.

Vegye figyelembe a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

### Szállítás

Vegye figyelembe, hogy esetleg további szállítási előírások érvényesek éghető hűtőközeget tartalmazó készülékekre. Az alkalmazandó szállítási előírásokból derül ki az együtt szállítható felszerelésrészek elhelyezése vagy készülékrészek maximális száma.

Tartsa be a következő utasításokat minden szállítás **előtt**:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Engedje le a maradék kondenzvizet a készülékből és a kondenzvízleeresztő tömlőből (lásd "Karbantartás" fejezet).
- Ne használja húzósinórnak a hálózati csatlakozókábelt.

Tartsa be a következő utasításokat minden szállítás **után**:

- Szállítás után állítsa fel függőlegesen a készüléket.

### Tárolás

Tartsa be a következő utasításokat minden tárolás **előtt**:

- Engedje le a maradék kondenzvizet a készülékből és a kondenzvízleeresztő tömlőből (lásd "Karbantartás" fejezet).
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.

Ha nem használja a készüléket, tartsa be a következő tárolási feltételeket:

- A TTK 165 ECO és a TTK 170 ECO készüléket csak 11 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben tárolja.
- A TTK 380 ECO készüléket csak 14 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű helyiségben tárolja.
- Csak olyan helyiségekben tartsa a készüléket, amelyekben nincs gyújtóforrás (pl. nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtőkészülék).
- A készüléket száraz és fagytól és hőségtől védett helyen tárolja.
- A készüléket álló helyzetben, portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen tárolja.
- Óvja meg a készüléket szükség esetén egy burkolattal a por behatolása ellen.
- A készülék rongálódásának elkerülése érdekében ne helyezzen más készüléket vagy tárgyat a készülékre.

## Szerelés és üzembe helyezés

### Szállítási terjedelem

#### TTK 165 ECO / TTK 170 ECO

- 1 x készülék
- 1 x levegőszűrő
- 2 x szállítókerék
- 1 x tengely
- 2 x közönséges sasszeg
- 2 x lehajtható sasszeg
- 4 x alátét
- 1 x szállítófogantyú
- 2 x tartóláb
- 2 x nagy csavar
- 10 x kis csavar
- 1 x útmutató

#### TTK 380 ECO

- 1 x készülék
- 1 x szállítófogantyú
- 1 x levegőszűrő
- 4 x csavar
- 1 x útmutató

### Készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a karton és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el a készülékről teljesen a csomagolást.
3. Tekerje teljesen le a hálózati kábelt. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozókábel ne legyen sérült és ne sértse meg Ön se a letekerésnél.



### Szerelés

Használjon a tevékenységhez alkalmas szerszámot.

#### TTK 165 ECO / TTK 170 ECO tartólábak szerelése

Az első üzembe helyezés előtt rögzíteni kell a tartólábakat a készüléken. Ehhez a következőképpen járjon el:

1. Fektesse a készüléket az elülső oldalára.
2. Szerelje fel a két tartólábat (4) hat csavarral a készülék oldalaira. A tartólábaknak túl kell nyúlni a készülék alsó oldalán.



3. Ezután szerelje fel a szállítókerékeket.




### TTK 165 ECO / TTK 170 ECO szállítókerekek szerelése


Az első üzembe helyezés előtt rögzíteni kell a szállítókerekeket és a tengelyt a készüléken. Ehhez a következőképpen járjon el:

✓ A készülék az elülső oldalán fekszik.

1. Rögzítse a tengelyt (14) két nagy csavarral hátul a készülék alján. Ügyeljen a szoros rögzítésre.




2. Vezessen be egy közös saszeg (15) a tengelyen lévő belső lyukakon át ütközésig. Hajlítsa ki a saszeg végét a saszeg rögzítéséhez.




3. Tegyen alátétárcsát (16) a tengelyre (14).
4. Helyezzen egy szállítókereket (7) az alátétárcsa (16) elé.

5. Tegyen egy második alátétárcsát (16) a szállítókerek (7) elé.



6. Vezessen át egy felhajtható csapszeg (17) az alátétárcsa (16) előtt a lyukakon át ütközésig. Fordítsa át a felhajtható saszeg (17) gyűrűjét.




7. Ismétlje meg a műveletet a tengely másik oldalán.
8. A szállítókerekek és a tartólábak felszerelése után állítsa függőleges helyzetbe a készüléket.

### A szállítófogantyú szerelése

Az első üzembe helyezés előtt rögzíteni kell a szállítófogantyút a készüléken. Ehhez a következőképpen járjon el:


#### TTK 165 ECO / TTK 170 ECO

1. Szerelje fel a szállítófogantyút (1) négy csavarral a két tartólábra (4).




#### TTK 380 ECO

1. Szerelje fel a fogantyút (1) két-két hatlapfejű csavarral a készülék két oldalára.



### Üzembe helyezés

A készülék felállításakor tartsa be a minimális távolságot falaktól és tárgyaktól, a „Műszaki függelék” fejezet szerint.




- A készülék újbóli használatba vétele előtt vizsgálja át a hálózati kábel állapotát. Ha kétségei vannak a kábel kifogástalan állapotát illetően, hívja fel a vevőszolgálatot.
- Csak olyan helyiségekben állítsa fel a készüléket, amelyekben az esetleg kiszökött hűtőközeg nem gyűlhet össze.
- A készüléket csak olyan helyiségben szabad tárolni, ahol nincs állandó gyújtóforrás (pl. nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtőkészülék).
- Állítsa fel a készüléket függőlegesen és biztonságosan egy vízszintes és stabil alapelületen.
- Kerülje a botlásveszélyt a hálózati kábel, ill. további elektromos kábelek fektetésénél, különösen akkor, ha a készülék a helyiség közepén van felállítva. Használjon kábelhidakat.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelhosszabbítók teljesen ki-, ill. le vannak tekerve.
- A készülék felállításakor tartson kellő távolságot a hőforrásoktól.
- Figyeljen arra, hogy függönyök vagy más tárgyak ne akadályozzák a levegő áramlását.

## Levegőszűrő behelyezése

### Utalás

Ne üzemeltesse a készüléket a levegőbeeresztő nyíláson levegőszűrő behelyezése nélkül!  
Levegőszűrő nélkül a készülék belseje erősen elszennyeződik. Ezáltal csökkenhet a teljesítmény és a készülék megrongálódhat.

- Győződjön meg bekapcsolás előtt arról, hogy a levegőszűrő be van szerelve.



## A kondenzvíztartály behelyezése

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az úszó a kondenzvíztartályban jól van behelyezve.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kondenzvíztartály üres és jól van behelyezve.

## A hálózati kábel csatlakoztatása

- Dugja a hálózati csatlakozódugót szabályszerűen biztosított dugaszolóaljzatba.


## Kezelés

### Tudnivalók:


- Kerülje a nyitott ajtókat és ablakokat.
- A készülék a bekapcsolás után teljesen automatikusan működik.
- A kompresszor a készülék bekapcsolása után kb. 3 perccel bekapcsol.
- A ventilátor tartósan párártlanító üzemben működik.

### Kezelőelemek

#### TTK 165 ECO



#### TTK 170 ECO / TTK 380 ECO



Sz.	Megnevezés	Jelentés
10	Be-/kikapcsoló	Készülék be- vagy kikapcsolása
11	kondenzvíztartály ellenőrzőlámpája	Kondenzvíztartály megtelt kijelzés
12	Üzemóra-számláló	Üzemóra kijelzés
13	Higrosztátcsatlakozó	Csatlakozó higrosztátos üzemmódhoz (opcionális)



### Figyelmeztetés villamos feszültségre

Áramütés veszélye!

A készülék víz ellen nem védett.

Áramütés veszélye áll fenn!

Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, amelyekben csöpögő, permetező vagy folyó víz hatolhat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe!

**A készülék bekapcsolása**

Miután a készüléket a "Szerelés és üzembe helyezés" fejezetben leírtak szerint üzemkészben felállította, bekapcsolhatja a készüléket.

Nyomja meg a be-/kikapcsolót (10). A készülék a párátlanítás funkcióval indul folyamatos üzemben.

**Utalás**

A készüléket kizárólag álló helyzetben működtesse, mert különben a kompresszor megsérülhet.

**Memória funkció**

Üzemeltetés közben fellépett áramszünetet követően a készülék újra bekapcsol.

**Auto-stop funkció**

Ha a kondenzvíztartály megtelt vagy nincs rendesen behelyezve, a készülék automatikusan megáll.

**Üzemóra-számláló**

A TTK 170 ECO és TTK 380 ECO készülékek üzemóra-számlálóval (12) rendelkeznek. Az óra kijelzése ötszámjegyű.


**Üzemelés tömlővel a kondenzátumcsatlakozón**

**TTK 165 ECO / TTK 170 ECO**


Hosszabb folyamatos használathoz vagy felügyelet nélküli párátlanításhoz csatlakoztatni kell egy megfelelő tömlőt a készülékhez a kondenzvíz leeresztésére.

- ✓ Egy megfelelő tömlő (átmérő: 12 mm) rendelkezésre áll.
- ✓ A készülék ki van kapcsolva.


1. Nyissa az elülső fedelet.




2. Vegye ki a kondenzvíztartályt.




3. Vezesse át a kondenzvízleeresztő tömlőt a készülék aljlemezében található nyíláson.



4. Tolja a tömlő egyik végét a kondenzvíztartályon lévő tömlőcsatlakozóra.




5. Helyezze be a kondenzvíztartályt ismét a készülékbe. Vezesse a tömlő másik végét egy megfelelő lefolyóhoz (pl. padlólefolyóhoz vagy eléggé nagy gyűjtőtartályhoz).





### TTK 380 ECO

- ✓ Egy megfelelő tömlő (átmérő: 16 mm) rendelkezésre áll.
  - ✓ A készülék ki van kapcsolva.
1. Nyissa az előlő fedelet.




2. Vegye ki a kondenzvíztartályt.


6. Vegye figyelembe, hogy a tömlőnek nem szabad megtörni.




3. Csatlakoztassa a kondenzvízeeresztő tömlőt a ház belsejében.




4. Helyezze be a kondenzvíztartályt ismét a készülékbe.




5. Zárja az elülső fedelet.



6. Tolja a tömlő egyik végét a ház külső oldalán lévő tömlőcsatlakozóra.



7. Vezesse a tömlő másik végét egy megfelelő lefolyóhoz (pl. padlólefolyóhoz vagy eléggé nagy gyűjtőtartályhoz). Vegye figyelembe, hogy a tömlőnek nem szabad megtörni.



8. Győződjön meg róla, hogy a kondenzvízeeresztő tömlő folyamatos lejtéssel rendelkezik.

Vegye le a tömlőt, ha a kondenzvizet ismét a kondenzvíztartályban akarja összegyűjteni. Eltárolás előtt hagyja a tömlőt megszáradni.

## Automatikus jégtelenítés

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett az elpárologtató eljégesedhet a párátlánítás közben. A készülék ekkor automatikus jégtelenítést hajt végre. Leolvasztási fázis közben a párátlánítás rövid időre megszakad. A ventilátor tovább működik.

A TTK 165 ECO készüléknél a leolvasztás elektronikusan történik keringtető üzemben. A kompresszor leolvasztó üzemmódban lekapcsol, miközben a fűvó tovább üzemel és a jég leolvasztásához az elpárologtató körül áramoltatja a kompresszor hulladékhőjét.

A TTK 170 ECO és TTK 380 ECO készülékek bypass eljárással működő forrógázos leolvasztó automatikával rendelkeznek. Itt a hűtőkör forró gázát aktívan felhasználják a gyors és hatékony leolvasztáshoz. Ha kezdődik a jegesedés, automatikusan nyit egy speciális szelep, az elpárologtatóhoz vezeti a forró gázt és a leolvasztás után újra zár és folytatódik a szabályos hűtőkör-körfolyam a szárító üzemhez. A levegőkeringtetéses leolvasztással ellentétben a forrógázos leolvasztó automatika jelentősen rövidebb leolvasztási fázisokat eredményez, ami elengedhetetlen előfeltétele a hatékony párátlánításnak alacsony hőmérsékletű területeken (15 °C alatt), például fűtetlen helyiségekben. Végül a tulajdonképpeni párátlánítás kizárólag a szárítókészülékek leolvasztási fázisain kívül történik.

A jégtelenítés időtartama változó. **Ne** kapcsolja ki a készüléket az automatikus jégtelenítés alatt. **Ne** húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzataból.

## Külső higrosztát (opcionális)

A TTK 170 ECO és TTK 380 ECO készülékek támogatják HG 110 külső higrosztát csatlakoztatását. A higrosztát segítségével szabályozható a kívánt páratartalom. A külső higrosztátot a külső higrosztát csatlakozójára (13) csatlakoztatjuk.

## Üzemen kívül helyezés



### Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzataból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.
- Távolítsa el adott esetben a kondenzvíz leeresztőtömlőjét és az abban lévő vízmaradékot.
- Ürítse ki adott esetben a kondenzvíztartályt.
- Tisztítsa meg a készüléket a "Karbantartás" fejezet szerint.
- Tárolja a készüléket a „Szállítás és tárolás” fejezet szerint.

## Utánrendelhető tartozékok



### Figyelmeztetés

Csak az ebben az útmutatóban megadott tartozékokat és kiegészítő készülékeket használja. Az útmutatóban megadottaktól eltérő munkaszámok vagy más tartozékok használata sérülésveszélyt jelenthet.

## TTK 170 ECO / TTK 380 ECO

Megnevezés	Cikkszám
TTK 165 ECO / TTK 170 ECO levegőszűrő	7.710.000.827
TTK 380 ECO levegőszűrő	7.710.000.851
Kondenzvízszivattyú külső	6.100.003.020
HG 110 higrosztát jackdugóval (TTK 170 ECO és TTK 380 ECO)	6.100.002.044

## Hibák és zavarok

A készülék kifogástalan működését a gyártás alatt többször ellenőriztük. Ha ennek ellenére működési zavarok lépnének fel, vizsgálja át a készüléket a következő felsorolás szerint.

### Utalás

Várjon legalább 3 percet minden karbantartási és javítási munka után. Csak utána kapcsolja be újra a készüléket.

### A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy sérült-e a hálózati kábel és a csatlakozódugó.
- Ellenőrizze a helyi hálózati biztosítékot.
- Ellenőrizze a szintet a kondenzvíztartályban és adott esetben ürítse ki. A kondenzvíztartály ellenőrzőlámpájának (11) nem szabad világítania.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve a kondenzvíztartály.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Vegye figyelembe a készülék megengedett munkatartományát a műszaki adatok szerint.
- Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e az úszó a kondenzvíztartályban. Szükség esetén tisztítsa meg a kondenzvíztartályt. Az úszónak mozgathatónak kell lennie.

### A készülék működik, de nem képződik kondenzátum:

- Ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve a kondenzvízleeresztő tömlő.
- Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e az úszó a kondenzvíztartályban. Szükség esetén tisztítsa meg a kondenzvíztartályt. Az úszónak mozgathatónak kell lennie.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Vegye figyelembe a készülék megengedett munkatartományát a műszaki adatok szerint.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiség relatív páratartalma megfelel a műszaki adatoknak.
- Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e a levegőszűrő. Szükség esetén tisztítsa ki, ill. cserélje ki a levegőszűrőt.
- Ellenőrizze kívülről a kondenzátort, hogy elszennyeződött-e (lásd "Karbantartás" fejezet). Tisztítsa meg a szennyezett kondenzátort egy szaküzemmel vagy a gyártóval.
- A készülék adott esetben automatikus jégtelenítést hajt végre. Automatikus jégtelenítés közben nem működik a párátlanítás.
- A kondenzvíz-szivattyú használata esetén: Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e a kondenzvíztartály és a tömlők.

### A készülék hangos, ill. vibrál:

- Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen és stabilan áll.

### Kondenzvíz folyik ki:

- Ellenőrizze a készülék tömítettségét.

### A kompresszor nem indul:

- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét. Vegye figyelembe a készülék megengedett munkatartományát a műszaki adatok szerint.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiség relatív páratartalma megfelel a műszaki adatoknak.
- Ellenőrizze, hogy kioldott-e a kompresszor túlmelegedésvédelme. Válassza le a készüléket az áramhálózatról és hagyja kb. 10 percig lehűlni, mielőtt újra az áramhálózatra csatlakoztatja.
- A készülék adott esetben automatikus jégtelenítést hajt végre. Automatikus jégtelenítés közben nem működik a párátlanítás.

### A készülék nagyon meleg, hangos, ill. veszít a teljesítményéből:

- Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e a levegőbeengedés és a levegőszűrő. Távolítsa el a külső szennyeződések.
- Ellenőrizze kívülről a készüléket, hogy elszennyeződött-e (lásd "Karbantartás" fejezet). Tisztítsa meg a készülék elszennyeződött belsejét egy hűtő- és klimatechnikai szaküzemmel vagy a gyártóval.

### A készülék az ellenőrzések után nem működik kifogástalanul:

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. Vigye a készüléket adott esetben javításra egy hűtő- és klimatechnikai szaküzembe, vagy a gyártóhoz.



## Karbantartás

## Karbantartási időközök

Karbantartási és ápolási időközök	minden üzembe helyezés előtt	szükség esetén	legalább 2 hetenként	legalább 4 hetenként	legalább 6 hónaponként	legalább évenként
A levegőbevezető és kivezető nyílás vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás	X			X		
Külső tisztítás		X				X
Készülék belseje szennyeződésének vizuális vizsgálata		X				X
Levegőszűrő vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás, ill. csere	X		X			
Levegőszűrő kicserélése					X	
Sérülések vizsgálata	X					
Rögzítőcsavarok ellenőrzése		X				X
Próbaüzem						X
A kondenzvíztartály és/vagy a leeresztőtömlő leürítése és tisztítása		X				

## Karbantartási és ápolási jegyzőkönyv

Készüléktípus: .....

Készülékszám: .....

Karbantartási és ápolási időközök	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A levegőbevezető és kivezető nyílás vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás																
Levegőszűrő vizsgálata szennyeződésre, idegen testekre, esetleges tisztítás, ill. csere																
Külső tisztítás																
Készülék belseje szennyeződésének vizuális vizsgálata																
Levegőszűrő kicserélése																
Rögzítőcsavarok ellenőrzése																
Próbaüzem																
A kondenzvíztartály és/vagy a leeresztőtömlő leürítése és tisztítása																
Megjegyzések																

1. Dátum: .....	2. Dátum: .....	3. Dátum: .....	4. Dátum: .....
Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....
5. Dátum: .....	6. Dátum: .....	7. Dátum: .....	8. Dátum: .....
Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....
9. Dátum: .....	10. Dátum: .....	11. Dátum: .....	12. Dátum: .....
Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....
13. Dátum: .....	14. Dátum: .....	15. Dátum: .....	16. Dátum: .....
Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....	Aláírás: .....

## Karbantartást megelőző tevékenységek



### Figyelmeztetés villamos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Úgy húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a dugaszolóaljzatból, hogy a csatlakozódugónál fogja meg.



### Figyelmeztetés villamos feszültségre

**Csak meghatalmazott szaküzemek vagy a gyártó végezhetnek el olyan tevékenységet, amelyhez a készülék felnyitása szükséges.**

## Hűtőközegkör



### Veszély

#### Propán (R290) természetes hűtőközeg!

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, valamint más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Nem szabad dohányozni.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

- A teljes hűtőközegkör karbantartást nem igénylő, hermetikusan zárt rendszer és csak hűtő- és klimatechnikai szaküzemek vagy a gyártó végezhet rajta karbantartást, ill. javítást.

## Biztonsági jelölések és táblák a készüléken


Rendszeresen ellenőrizze a készüléken lévő biztonsági jelöléseket és táblákat. Az olvashatatlan biztonsági jelöléseket cserélje ki!

## A ház tisztítása

Tisztítsa meg a házat egy megnedvesített, puha, nem szárazó kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne hatoljon be nedvesség a készülékházba. Ügyeljen arra, hogy villamos alkatrészeket ne érhesse nedvesség. A kendő nedvesítéséhez ne használjon agresszív tisztítószeret, például tisztítósprayket, oldószereket, alkoholtartalmú tisztítószeret vagy súrolószereket.

## Készülék belseje szennyeződésének vizuális vizsgálat

1. Vegye ki a levegőszűrőt.
2. Világítsa be egy zseblámpával a készülék nyílásaiba.
3. Ellenőrizze, hogy elszennyeződött-e a készülék belseje.
4. Ha tömör porréteg látható, tisztítsa ki a készülék belsejét egy hűtő- és klimatechnikai szaküzemmel, vagy a gyártóval.
5. Helyezze ismét be a levegőszűrőt.




## Levegőszűrő tisztítása

### Utalás


Győződjön meg arról, hogy a levegőszűrő nem elhasznált és nem is sérült. A levegőszűrő szélei és sarkai nem lehetnek deformáltak és lekerekedettek. Bizonyosodjon meg a levegőszűrő újbóli behelyezése előtt arról, hogy az sértetlen és száraz!

A levegőszűrőt szennyeződés esetén tisztítani kell. Ez pl. csökkent teljesítményben nyilvánul meg (lásd "Hibák és zavarok" fejezetet).


1. Vegye ki a levegőszűrőt a készülékből.



2. Tisztítsa meg a szűrőt puha, nem szárazó, enyhén nedves kendővel. Ha a szűrő erősen szennyezett, semleges tisztítószerrel kevert meleg vízzel tisztítsa.




3. Hagyja teljesen megszáradni a szűrőt. Ne rakja be a nedves állapotban a szűrőt a készülékbe!
4. Helyezze be a levegőszűrőt ismét a készülékbe.




### Kondenzvíztartály ürítése

Ha a kondenzvíztartály megtelt vagy nincs rendesen behelyezve, a kondenzvíztartály-ellenőrzőlámpa (11) világít. A kompresszor és a ventilátor kikapcsol.


1. Vegye ki a kondenzvíztartályt a készülékből.



2. Ürítse ki a kondenzvíztartályt a lefolyóba vagy a mosogatóba.



3. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. Tisztítsa meg a tartályt rendszeresen enyhe tisztítószerrel (nem mosogatószerrel!).
4. Helyezze be a kondenzvíztartályt ismét a készülékbe. A kondenzvíztartály behelyezésénél és kivételénél figyeljen arra, hogy ne sérüljön meg az úszó. Közben figyeljen arra, hogy az úszó helyes helyzetben legyen. Ügyeljen arra is, hogy rendesen helyezze be a kondenzvíztartályt, különben a készülék nem kapcsol újra be.



### Tevékenységek a karbantartás után


Ha szeretné tovább használni a készüléket:

- Csatlakoztassa újra a készüléket úgy, hogy a hálózati dugót dugaszolja a hálózati dugaszoló aljzatba.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja:


- Tárolja a készüléket a „Szállítás és tárolás” fejezet szerint.

**Műszaki függelék**
**Műszaki adatok**

Modell	TTK 165 ECO	TTK 170 ECO	TTK 380 ECO
max. párátlanító teljesítmény	52 l / 24 h	52 l / 24 h	80 l / 24 h
Párátlanító teljesítmény @ 30 °C és 80 % rH	50 l / 24 h	50 l / 24 h	79 l / 24 h
Levegőmennyiség	350 m <sup>3</sup> /h	350 m <sup>3</sup> /h	950 m <sup>3</sup> /h
Munkatartomány (hőmérséklet)	5 °C-tól 32 °C-ig	5 °C-tól 32 °C-ig	5 °C-tól 32 °C-ig
Munkatartomány (relatív páratartalom)	30 % - 90 % rH	30 % - 90 % rH	30 % - 90 % rH
Megengedett nyomás, max.	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Nyomás beszívó oldal	1,0 MPa	1,0 MPa	1,0 MPa
Nyomás kilépő oldal	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Tápfeszültség	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel max.	820 W	820 W	945 W
Névleges áram max.	3,7A	3,7A	4,2A
Biztosíték 	T 10 A	T 10 A	T 10 A
Védettség	IPX0	IPX0	IPX0
Hűtőközeg	R290	R290	R290
Hűtőközeg mennyisége	230 g	230 g	300 g
GWP tényező	3	3	3
CO <sub>2</sub> -egyenérték	0,00069 t	0,00069 t	0,0009 t
Víztartály	5 l	5 l	9,5 l
Zajszint (1 m távolságban)	56 dB(A)	56 dB(A)	65 dB(A)
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	495 x 455 x 900 mm	495 x 455 x 900 mm	530 x 575 x 1060 mm
Min. távolság falaktól és tárgyaktól fent (A): 50 cm hátról (B): 50 cm oldaltól (C): 50 cm előlről (D): 50 cm		50 cm 50 cm 50 cm 50 cm	50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Súly	31 kg	31 kg	50 kg

Kapcsolási rajz


TTK 165 ECO



CircuitDiagram

Kapcsolási rajz


TTK 170 ECO



CircuitDiagram

**Kapcsolási rajz**

**TTK 380 ECO**




**TTK 165 ECO alkatrészek áttekintése és alkatrészjegyzék**



**Infó**

Az alkatrészek pozíciószámai különböznek a szerkezeti egységeknek az útmutatóban használt pozíciószámaiktól.



Sz.	Alkatrész	Sz.	Alkatrész	Sz.	Alkatrész
1	Magnet III	17	Motor	33	Tank tablet I
2	Magnet VI	18	Blades	34	Tank tablet II
3	Door	19	Filter	35	Wheel
4	Dual hinge	20	Add liquid tube	36	Shaft
5	Front panel	21	Capillarity tube	37	Split pin
6	Air filter	22	Low pressure pipe	38	Base
7	Heat exchanger	23	High pressure pipe	39	Foot set
8	Switch	24	Compressor	40	Handle II
9	Indicator light	25	Retaining ring	41	Handle III
10	Housing	26	Wire pressing block	42	Temperature sensor
11	Back panel	27	Fan capacitor	43	Blocking
12	Connecting shaft	28	Compressor capacitor	44	Tank
13	Handle I	29	Capacitance hoop	46	Infrared
14	M6 Hex stainless-steel screw	30	Appliance box	47	Collection tray
15	Reel	31	Main board	48	Plate
16	Fan bracket	32	Power cord	49	Wind deflector




**TTK 170 ECO alkatrészek áttekintése és alkatrészjegyzék**



**Infó**

Az alkatrészek pozíciószámai különböznek a szerkezeti egységeknek az útmutatóban használt pozíciószámaiktól.




Sz.	Alkatrész	Sz.	Alkatrész	Sz.	Alkatrész
1	Magnet III	20	Motor	39	Tank tablet I
2	Magnet IV	21	Blades	40	Tank tablet II
3	Door	22	Defrosting tube I	41	Wheel
4	Dual hinge	23	Magnetic valve	42	Shaft
5	Front panel	24	Defrosting tube II	43	Split pin
6	Air filter	25	Filter	44	Base
7	Heat exchanger	26	Add liquid tube	45	Foot set
8	Switch	27	Capillarity tube	46	Handle II
9	Timer	28	Low pressure pipe	47	Handle III
10	Indicator light	29	High pressure pipe	48	Temperature sensor
11	Waterproof plug	30	Compressor	49	Blocking
12	External humidity sensor socket	31	Retaining ring	50	Tank
13	Housing	32	Wire pressing block	51	Tank float assembly
14	Back panel	33	Fan capacitor	52	Infrared
15	Connecting shaft	34	Compressor capacitor	53	Collection tray
16	Handle I	35	Capacitance hoop	54	Plate
17	M6 Hex stainless-steel screw	36	Appliance box	55	Wind deflector
18	Reel	37	Main board		
19	Fan bracket	38	Power cord		

TTK 380 ECO alkatrészek áttekintése és alkatrészjegyzék



Infó

Az alkatrészek pozíciószámai különböznek a szerkezeti egységeknek az útmutatóban használt pozíciószámaitól.



Sz.	Alkatrész	Sz.	Alkatrész	Sz.	Alkatrész
1	Filter	23	Drain	45	Rubbert feet
2	Front grill	24	Right-side plate	46	Capacitor cliper
3	Top cover	25	Shaft	47	Compressor capacitor
4	Adhesive to Heat-exchanger	26	Ø6 flat washer	48	Fan capacitor
5	Heat-exchanger set	27	M6*40 screw rod	49	Mainboard
6	Defrost sensor	28	M6 nut	50	Button-type hexagon isolation column
7	Stock tube	29	Ø6 spring washer	51	Electronic board
8	Air path plate	30	Compressor	52	Infrad water-full switch
9	Blade	31	Defrost Capillary	53	Infrad bracket
10	Fan volute	32	700 3-way tube	54	Infrad rod
11	Motor	33	Solenoid	55	Infrad dock
12	Handle	34	T-shape	56	Floater pin
13	Outer hexagon M6*40 stainless screw	35	HP tube 1	57	Floater
14	ST4*12 self-tapping screw	36	HP tube 2	58	Water-tank
15	Rear plate	37	Filling tube	59	18*9*4,5 magnet
16	Cable holder	38	Liquid exit tube	60	Ø15*5 magnet
17	EU plug	39	Dry filtering device	61	Door
18	Ø12 coil protect	40	Capillary	62	Left-side plate
19	EU cable	41	Liquid filled-in tube	63	Boat-shape switch
20	Ø26 flat washer	42	Water-pipe	64	Timer
21	Wheels	43	Bottom plate set	65	Water-full indicator
22	Cotter pin	44	Feet	66	External humidity sensor

## Ártalmatlanítás

A csomagolóanyagokat mindig környezetvédelmi szempontból megfelelő módon és az ártalmatlanításra vonatkozó, érvényes, helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.



Az áthúzott szemétdöbör-jelkép egy elektromos vagy elektronikus készüléken a 2012/19/EU irányelvből származik. Azt fejezi ki, hogy használati idejének végén nem szabad ezt a készüléket a háztartási hulladékba dobni. Az Ön közelében gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre használt elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadásához. A címeket a városi, ill. helyi önkormányzattól tudhatja meg. Sok EU-országra vonatkozóan a <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon is tájékozódhat további leadási lehetőségekről. Egyébként szíveskedjen az országában berendezések hulladékainak hasznosítására hivatalosan engedélyezett helyhez fordulni.

Elektromos és elektronikus készülékhulladékok szelektív gyűjtésének az a célja, hogy lehetővé tegye a készülékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok más formában történő hasznosítását, továbbá elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket az esetleg a készülékekben lévő veszélyes anyagok ártalmatlanítása során.

A készülékben lévő propán hűtőközeget csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező cégekkel, szakszerűen ártalmatlaníttassa, a nemzeti törvényeknek megfelelően (Európai Hulladék Katalógus: 160504).

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)